



Ausschreibungstext: Betonsteinpflaster Via-Loretta

Betonsteinpflaster mit angeformten Abstandshaltern nach DIN EN 1338 Qualität K D I als Flächenbefestigung fachgerecht herstellen. Die Verlegevorschriften des Herstellers und die Angaben des Merkblattes für Flächenbefestigung (MFP-1) sind zu beachten.

Betonsteinpflaster Via-Loretta

Format:	15 x 15 cm, keine Halbsteine lieferbar
Steinhöhe:	8 cm
Oberfläche:	kugelgestrahlt, bossiert
Ausführung:	zweischichtig, Vorsatz aus Quarz- und Granitverschleißschicht
Kantenausbildung:	ohne Fase, unregelmäßige Kantenkontur
Farbe*:	Farbspektrum 1: hellgrau, mittelgrau, dunkelgrau Farbspektrum 2: hellbeige, mittelbeige, dunkelbeige Jede Farbe auch einzeln lieferbar.

* Nichtzutreffendes streichen

Gemäß Merkblatt MFP sind beim Verlegen immer Steine aus mehreren Paketen gleichzeitig zu verarbeiten. Dies gilt besonders für nuancierte Farben.

Die Verlegung ist fachgerecht mit einer Fugenbreite von 4 mm +/- 1 mm nach DIN 18318 auszuführen.

Geschnittene Steine sind sofort nach dem Schneiden (vor der Verlegung) mit sauberem Wasser von Schneidmehl/Betonschlämme zu reinigen.

Die Fugenfüllung ist vollständig und kontinuierlich, mit dem Fortschreiten des Verlegens, mit gewaschenen Brechsand 0/2 oder Quarzsand zu füllen.

Der saubere Pflasterbelag ist mit einem geeigneten Flächenrüttler bis zur Standfestigkeit abzurütteln. Der Belag darf nur im trockenen Zustand und unter Verwendung einer Kunststoffschürze abgerüttelt werden. Nach dem Abrütteln sind die Fugen erneut mit Fugenmaterial zu schließen.

Hersteller: F. X. Meyer KG
Ziegeleiweg 1
86643 Mauern

Menge: _____

Preis je m²: _____